

ใบอนุญาตที่ (2) 2067-24/1436



ใบอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ออกใบอนุญาตฉบับนี้ให้

บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซิสเต็ม จำกัด

แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

ตามรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่ทำถูกต้องตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ชุดประกอบสำเร็จควบคุมไฟฟ้าแรงดันต่ำ

เลขที่ มอก. 1436-2540

เครื่องหมายการค้า

ทำที่โรงงานชื่อ บริษัท ที ไอ ซี โมดูลาร์ ซิสเต็ม จำกัด

ตั้งอยู่ที่อาคารเลขที่ 99/9

ตรอก/ซอย

ถนน พุทธรณทลสาย 5 หมู่ที่ 12 ตำบล/แขวง ไร่ขิง อำเภอ/เขต สามพราน

จังหวัด นครปฐม ทะเบียนโรงงานเลขที่ จ. 3 - 73 - 3/45 นฐ

ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการอนุญาตที่คณะกรรมการกำหนด

ออกให้ ณ วันที่ 23 ก.ค. ๒๕๕๐ พ.ศ.

(นายไพโรจน์ สัตยเดชกุล)

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม


เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

ผู้รับใบอนุญาต 3011878675

คำเตือน

ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่ (2) 2067-24/1436

รายการที่	รายละเอียดของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ได้รับอนุญาต (โดยระบุประเภท/ แบบ/ ขนาด/ ชั้น/ และอื่นๆ)	พนักงานเจ้าหน้าที่	หมายเหตุ
1	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม แบบตู้เดี่ยวและแบบตู้ชุด ติดตั้งภายในอาคาร ประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ยึดติดกับที่และเลื่อนออกได้ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้า ใช้งานที่กำหนดไม่มากกว่า 415 V. แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 800 V. กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 5000 A. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 75 kVA 1 วินาที ระดับชั้นการป้องกัน IP 41	 (นายหทัย อุทัย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารมาตรฐาน 2	
2	ตู้ไฟฟ้าแบบปิดหุ้ม แบบตู้เดี่ยวและแบบตู้ชุด ติดตั้งภายในอาคาร ประจำที่ วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ ยึดติดกับที่และเลื่อนออกได้ ไฟฟ้ากระแสสลับ ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ความถี่ 50 Hz แรงดันไฟฟ้า ใช้งานที่กำหนดไม่มากกว่า 415 V. แรงดันไฟฟ้าฉนวนที่กำหนด 1000 V. กระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่มากกว่า 3150 A. กระแสไฟฟ้าลัดวงจร 50 kVA 1 วินาที ระดับชั้นการป้องกัน IP 20		